



Số: 85 / KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2022

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 85/12/M<sub>1</sub>/VS

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu – Tp. Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy tại bể chứa NMN Tân Sơn.**
- Số lượng: 01 mẫu: 0,5 Lít
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh, đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 14 giờ 45 ngày 14/12/2022.
- Ngày thử nghiệm: 09 giờ 00 ngày 15/12/2022 đến 09 giờ 00 ngày 17/12/2022.
- Phương pháp thử : 1. *Coliform*\*\* : TCVN 6187-1 : 2009  
2. *E. Coli*\*\* : TCVN 6187-1 : 2009

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên mẫu	Kết quả/ Đơn vị	
		<i>Coliform</i> ** (CFU/100mL)	<i>E. coli</i> ** (CFU/100mL)
	<b>Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT</b>	<b>&lt; 3</b>	<b>&lt; 1</b>
01	Nước sạch	Không phát hiện	Không phát hiện

- (\*\*): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- Giới hạn phát hiện của *Coliform*, *E.coli*: 1CFU/100mL.

GIÁM ĐỐC

TL. KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA



*Nguyễn Thị Linh*

Nguyễn Quang Tuyền

**Ghi chú:** -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).  
-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản.



Số: 85/ KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2022

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 85/12/M<sub>1</sub>/HL

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, Tp. Phan Rang, Tp. PRTC, Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy tại bể chứa NMN Tân Sơn.**
- Số lượng: 01 mẫu: 04 Lít
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 14 giờ 45 ngày 14/12/2022
- Ngày thử nghiệm: 15 giờ 15 ngày 14/12/2022 đến 11 giờ 30 ngày 15/12/2022

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu, đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT
1	Màu	Cảm quan	Không màu	-
2	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Clo dư, mg/L	So màu	0,7	0,2 - 1,0
4	pH (**)	TCVN 6492: 2011	7,02	6,0 - 8,5
5	Độ đục, NTU	Đo máy	0,54	2
6	Arsen(As) tổng, mg/L(**) (a)	HD.PP.21/TT.AAS: 2021	< 0,0005	≤ 0,01

- (\*\*): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 : 2017
- (a): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ.



*Nguyễn Thị Linh*

P. KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA

Trần Nữ Ngọc Minh

**Ghi chú:** -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).  
-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc  
Trung tâm bằng văn bản



Số: 85 / KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2022

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 85/12/M<sub>2</sub>/VS

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu – Tp. Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy tại đường ống phân phối NMN Tân Sơn.**
- Số lượng: 01 mẫu: 0,5 Lít
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh, đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 14 giờ 45 ngày 14/12/2022.
- Ngày thử nghiệm: 09 giờ 00 ngày 15/12/2022 đến 09 giờ 00 ngày 17/12/2022.
- Phương pháp thử : 1. *Coliform*\*\* : TCVN 6187-1 : 2009  
2. *E. Coli*\*\* : TCVN 6187-1 : 2009

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên mẫu	Kết quả/ Đơn vị	
		<i>Coliform</i> ** (CFU/100mL)	<i>E. coli</i> ** (CFU/100mL)
	<b>Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT</b>	<b>&lt; 3</b>	<b>&lt; 1</b>
01	Nước sạch	Không phát hiện	Không phát hiện

- (\*\*): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- Giới hạn phát hiện của *Coliform*, *E.coli*: 1CFU/100mL.

GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Thị Linh*

TL. KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA

*Nguyễn Quang Tuyền*

**Ghi chú:** -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).  
-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản.



Số: 85/ KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2022

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 85/12/M<sub>2</sub>/HL

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, Tp. Phan Rang, Tp. PRTC, Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy tại đường ống phân phối NMN Tân Sơn.**
- Số lượng: 01 mẫu: 04 Lít
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 14 giờ 45 ngày 14/12/2022
- Ngày thử nghiệm: 15 giờ 15 ngày 14/12/2022 đến 11 giờ 30 ngày 15/12/2022

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu, đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT
1	Màu	Cảm quan	Không màu	-
2	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Clo dư, mg/L	So màu	0,7	0,2 - 1,0
4	pH (**)	TCVN 6492: 2011	6,94	6,0 - 8,5
5	Độ đục, NTU	Đo máy	0,51	2
6	Arsen(As) tổng, mg/L(**) (a)	HD.PP.21/TT.AAS: 2021	< 0,0005	≤ 0,01

- (\*\*): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 : 2017

- (a): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ.



**GIÁM ĐỐC**

*(Handwritten signature)*

*Niêm Thị Linh*

**P. KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA**

*(Handwritten signature)*

**Trần Nữ Ngọc Minh**

**Ghi chú:** -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).

-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản



Số: 85 / KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2022

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 85/12/M<sub>3</sub>/VS

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu – Tp. Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy cuối mạng NMN Tân Sơn.**
- Số lượng: 01 mẫu: 0,5 Lit
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh, đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 14 giờ 45 ngày 14/12/2022.
- Ngày thử nghiệm: 09 giờ 00 ngày 15/12/2022 đến 09 giờ 00 ngày 17/12/2022.
- Phương pháp thử : 1. *Coliform*\*\* : TCVN 6187-1 : 2009  
2. *E. Coli*\*\* : TCVN 6187-1 : 2009

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên mẫu	Kết quả/ Đơn vị	
		<i>Coliform</i> ** (CFU/100mL)	<i>E. coli</i> ** (CFU/100mL)
	<b>Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT</b>	<b>&lt; 3</b>	<b>&lt; 1</b>
01	Nước sạch	Không phát hiện	Không phát hiện

- (\*\*): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- Giới hạn phát hiện của *Coliform*, *E.coli*: 1CFU/100mL.

GIÁM ĐỐC

TL. KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA



*Nguyễn Thị Linh*

Nguyễn Quang Tuyền

**Ghi chú:** -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).  
-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản.



Số: 85/ KSBT-XN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2022

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số: 85/12/M<sub>3</sub>/HL

- Đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN.**
- Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, Tp. Phan Rang, Tp. PRTC, Ninh Thuận.
- Tên mẫu: **Nước sạch lấy cuối mạng NMN Tân Sơn.**
- Số lượng: 01 mẫu: 04 Lít
- Tình trạng, bảo quản mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa đậy kín, không có niêm phong.
- Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Hồng Anh.
- Ngày giờ nhận mẫu: 14 giờ 45 ngày 14/12/2022
- Ngày thử nghiệm: 15 giờ 15 ngày 14/12/2022 đến 11 giờ 30 ngày 15/12/2022

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu, đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Giới hạn tối đa theo QCDP 01:2022/NT
1	Màu	Cảm quan	Không màu	-
2	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Clo dư, mg/L	So màu	0,7	0,2 - 1,0
4	pH (**)	TCVN 6492: 2011	6,92	6,0 - 8,5
5	Độ đục, NTU	Đo máy	0,57	2
6	Arsen(As) tổng, mg/L(**) (a)	HD.PP.21/TT.AAS: 2021	< 0,0005	≤ 0,01

- (\*\*): Chỉ tiêu được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 : 2017
- (a): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ.



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Linh*

**P. KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA**

*Trần Nữ Ngọc Minh*

**Ghi chú:** -Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu xét nghiệm. (Không có mẫu lưu).  
-Phiếu kết quả xét nghiệm này không được sao chép từng phần nếu không có sự đồng ý của Giám Đốc Trung tâm bằng văn bản